

Guía de Productos y Símbolos para Instalación Eléctrica


Materiales permitidos por la Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles AEA 90364 – Edición 2006 – de la Asociación Electrotécnica Argentina.

Los productos que se deben instalar en viviendas y locales comerciales deben estar aprobados por la DIRECCION NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR y deben tener impreso en su envase o en el material el símbolo correspondiente a la Certificación de Seguridad.



Interruptor Termomagnético norma IEC 60898 o IEC 60947-2 (con regulación fija)

Símbolo:



Aparato:



Datos:

ITM 4
2P 10A
"C" 3kA
IEC 60898

Aparato:



Datos:

ITM 2
4P 32A
"C" 6kA
IEC 60898

Aparato:




Datos:

ITM 1
4P 100A
"D" 15kA
IEC 60947-2

Interruptor Diferencial según norma IEC 61008

Símbolo:



Aparato:



Datos:

ID 2
2P 25A
30mA
IEC 61008

Aparato:



Datos:

ID 5
4P 63A
30mA
IEC 61008

Aparato:



Datos:

ID 3
4P 63A
300mA
Selectivo
IEC 61008