

Guía de Productos y Símbolos para Instalación Eléctrica

Materiales permitidos por la Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles AEA 90364 – Edición 2006 – de la Asociación Electrotécnica Argentina.

Los productos que se deben instalar en viviendas y locales comerciales deben estar aprobados por la DIRECCION NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR y deben tener impreso en su envase o en el material el símbolo correspondiente a la Certificación de Seguridad.



Interruptor Seccionador según norma IEC 60947-3 ("Interruptor Manual")

Símbolo:



Aparato:



Datos:

IS 1
4P 100A
AC-22
IEC 60947-3

Aparato:



Datos:

IS 5
2P 100A
AC-22
IEC 60947-3

Aparato:




Datos:

IS 3
4P 160A
AC-22
IEC 60947-3

Fusible Interruptor-Seccionador norma IEC 60947-3 ("Seccionador Bajo Carga")

Símbolo:



Aparato:



Datos:

FIS 1
3P Ie=160A
IEC 60947-3
Fus NH-T0 100A "gL"
IEC 60269

Aparato:



Datos:

FIS 3
4P Ie=250A
IEC 60947-3
Fus NH-T1 200A "gL"
IEC 60269

NOTA: El profesional podrá agregar otra información necesaria para su instalación.