

## GUIA PARA REDACTAR INFORME TECNICO CONFORME A CTM-004.

### Objeto

La presente guía tiene objeto orientar al Profesional sobre el contenido del Informa Técnico, cuando la 9 y 10 del Decreto N° 3473/07 reglamentario de la Ley N° 7469, para la documentación técnica a ser presentada para una instalación eléctrica de un inmueble existente.

=====

En la cabecera de la hojas colocar los datos del LOCAL v SOLICITANTE.

Esto no vale para planos

DOCUMENTO  
DE CONSULTA

## INFORME TECNICO

### CONCLUSIONES

- 1 - Esta instalación eléctrica **no cumple** con las Reglamentaciones de la AEA vigentes.
- 2 - Esta instalación eléctrica **CUMPLE** los Requisitos Esenciales de Seguridad conforme a CTM-004 COPAIPA Edición 07-2009.

#### 1) Tablero Principal: CUMPLE.

El gabinete es de material ..... aislación .....

Es apto para interior. Es apto para ser operador por ....

El tablero es fácilmente .....

El tablero posee en su puerta el símbolo de ....

#### 2) Protección contra sobrecorrientes: CUMPLE.

... ver "consignas" en el Punto 2 de la CTM-004 para redactar este punto ...

#### 3) Protección contra contactos en los circuitos terminales: CUMPLE.

... ver "consignas" en el Punto 3 de la CTM-004 para redactar este punto ...

#### 4) Protección contra contactos en los circuitos seccionales: CUMPLE. (\*)

... ver "consignas" en el Punto 4 de la CTM-004 para redactar este punto ...

... En este punto se debe informar sobre el o los gabinetes de Tableros Seccionales y de la ... canalización y circuito seccional ...

(\*) En caso que no exista Tablero Seccional se debe indicar **NO APLICA**.

NOTA: Para escuelas/colegios se debe informar del ID de 300mA instalado en ...

#### 5) Tomacorrientes: CUMPLE. (\*)

... ver "consignas" en el Punto 5 de la CTM-004 para redactar este punto ...

(\*) En caso de informe de CARTELERIA se debe indicar **NO APLICA**.

#### 6) Puesta a tierra de las partes conductoras accesibles: CUMPLE.

... ver "consignas" en el Punto 6 de la CTM-004 para redactar este punto ...

#### 7) Toma de Tierra de protección - Puesta a Tierra de la Instalación (PAT): CUMPLE.

... ver "consignas" en el Punto 6 de la CTM-004 para redactar este punto ...

**NOTA:** Para este punto se debe realizar la medición del valor de Rpat. Informar el valor medido y el Modelo/Marca del Instrumento utilizado. Agregar foto del instrumento durante la medición, caso contrario, se puede utilizar otro dispositivo de verificación (consultar web electrico.copaipa.org.ar). Informar resultado de esta verificación y agregar foto del dispositivo utilizado.

#### 8) Instalación de Acometida o de Suministro: CUMPLE.

... se debe informar la instalación fue ejecutado conforme al Típico de EDESA (correspondiente).

**NOTA:** Para algunas acometida ejecutadas con normativas anteriores, se debe verificar si cumple con la condición denominada NORMALIZACION PRIMARIA (consultar con Revisor para informarse).

#### 9) Iluminación de Emergencia: CUMPLE.

... ..

(\*) En caso de informe de CARTELERIA se debe indicar **NO APLICA**.